



T.C.
SUNGURLU BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mail-i İnhidam Raporu

Belediyemize iletilen şikâyet dilekçelerine istinaden Belediyemiz teknik elemanlarınca yapılan incelemede; şikâyete konu yerin İlçemiz 1585 ada 6 parselde, Sunguroğlu Mah. 31.Sokak Saklavcılar Apt. A-B Bloklar No:4-6'da bulunan Saklavcılar Apt. A-B Bloklar Yönetimi ve Bina Sakinlerinin bulunduğu binalara ait olan ve 1585 ada 6 ve 7 nolu parsellerde bulunan kömürlüklerin/müştemilatların olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde; tek katlı kömürlüklerin/müştemilatların kiremitlerinin döküldüğü arka taraf duvarın yıkıldığı bölme duvarların büyük kısmının yıkıldığı bir kısmının ise yıkılmak üzere bu yüzden kömürlüklerin/müştemilatların ayakta kalmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu kömürlük/müştemilat girişlerinin bimekân kişilerin kullanımını engelleyecek şekilde olmaması, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilmiştir. Tinerciler ya da başka sebepler yüzünden de yangına müsaittir.

Yukarıdaki belirtilen nedenlerden dolayı adı geçen kömürlüklerin/müştemilatların can ve mal güvenliği açısından 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi gereğince yıkılarak tehlikenin izale haline getirilmesi gerekmektedir.

İş bu mail-i inhidam raporu tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

26./11/2022

Gökhan KAYA
İnşaat Mühendisi

Oğuz ÇAĞLAYAN
Harita Teknikeri

Abdullah SERDAR
Makine Mühendisi

Kazım KOCAMANOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

Fatih ÇAKAN
Sunguroğlu Mah. Muh. V.